

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001.01104

(номер сертификата соответствия)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и место-  
положение заявителя)

ООО «ЛАНМАСТЕР РУС». ИНН 7727463685, ОГРН 1217700177474. Адрес: 117638, Россия, город Москва, улица Одесская, дом 2, этаж 11, помещение 9. Телефон: +79104400925. E-mail: lanmaster\_rus@mail.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и место-  
положение изготовителя  
продукции)

Lmaster Limited. Адрес: Китай, 15/F, RADIO CITY, 505 HENNESSY ROAD, CAUSEWAY BAY, HONG KONG

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
(наименование и местоположение органа по сертификации,  
выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «СД Испытания»  
127410, город Москва, Алтуфьевское ш, д. 79а стр. 25, пом. 2/4.  
Тел.: +7(965) 295-97-37, e-mail: sdspbi@mail.ru  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ОС001

Система пластиковых лотков серии LAN-OT, состоящая из прямых секций высотой 100мм и шириной 100мм, 120мм, 150мм, 240мм, 300мм, 360мм, 600мм и соединительных аксессуаров к ним из поливинилхлорида и АБС-пластика, предназначенная для прокладки волоконно-оптических кабелей, торговой марки LANMASTER, выпускаемая по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

**ПРОДУКЦИЯ**  
(информация об объекте сертификации,  
позволяющая идентифицировать объект)

код ОКПД2  
22.29.29

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
(наименование стандартов, правил, условий договоров,  
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ Р 53313-2009 "Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний" п.п. 5.1, 5.2, 5.3.  
- обладают теплостойкостью при испытаниях в соответствии с пунктом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009;  
- обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытаниях в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009;  
- обладают стойкостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009;

код ТН ВЭД  
3926 90 970 9

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокола исследований (анализа) № СГИ-ПБ1 104-12/2024 от 05.12.2024г.  
Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации №РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.003 выдан 01.05.2021

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.12.2024 по 04.12.2027



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

А.С.Зайцев

Г.В. Давлетшин